

## Противодействие терроризму.

Прокуратурой Дубенского района РМ проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму в деятельности ООО РЭП «Дубенское» при использовании водопроводных сооружений.

Проверкой установлено, что в нарушение требований федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О пожарной безопасности» ООО РЭП «Дубенское» эксплуатирует водонапорные башни в с.Дубенки и с.Поводимово без ограждения территорий зон санитарной охраны, не обеспечивается систематическая проверка их безопасности, а также отсутствуют приспособления для отбора воды пожарной техникой.

В связи с выявленными нарушениями, прокурор Дубенского района обратился с иском в Дубенский районный суд с требованием обязать ООО РЭП «Дубенское» установить ограждения территорий зоны санитарной охраны водонапорных башен, обеспечить систематические проверки их безопасности, а также установить приспособления для отбора воды пожарной техникой.

Решением Дубенского районного суда РМ от 08.10.2014 требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

Прокурор района



С.Е. Филиппов